

Białystok 13.05.2024 r.

KOMUNIKAT


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie pobranej do badania dnia 06.05.2024 r. z wodociągu Dobrzyniewo Duże, zaopatrującego miejscowości: Dobrzyniewo Duże, Dobrzyniewo Kościelne, Gniła, Ogrodniki, Dobrzyniewo Fabryczne, Nowe Aleksandrowo, Leńce stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie mętności – 1, 4 NTU.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C w tabeli 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mętność nie powinna przekraczać 1 NTU.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.

Podwyższona wartość mętności może pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Białymstoku

Urszula Petrowianiuk